

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia Stadionu Sportowego im. Orła Białego- w formule zaprojektuj i wybuduj- w ramach zadania inwestycyjnego – Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 – z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 24 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowiedź):

Zamawiający ponumerował pytania narastająco – patrz odpowiedzi na zapytania pismo IM.RZP.224.20.2012 z dnia 17.10.2012r.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w punkcie 13.1 Instrukcji dla Wykonawców jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga wykazania montażu słupów oświetleniowych o wys. min. 40 m, natomiast w PFU jest zapis, że całkowita wysokość każdego ze słupów oświetleniowych nie może przekraczać 40m. Czy Zamawiający uzna referencję, w której będzie wykazany montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami o wys. np. 38m?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 86 ust 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 – z późniejszymi zmianami) cyt. „...Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. ...” Zamawiający nie ma prawa dokonywać weryfikacji lub oceny dokumentów, które Wykonawca zamierza załączyć do oferty zarówno, co do formy jak i treści-zawartości merytorycznej.

Przypominam, że zgodnie z zapisami pkt 13 ppkt 13.1 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Wykonawca ma posiadać i wykazać doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 zamówienia: wykonania oświetlenia terenu obejmującego wykonanie wraz z montażem słupów oświetleniowych o wysokości min. 40 metrów (wraz ze źródłami światła) oświetlających powierzchnię min. 3.000 m², na poziomie natężenia oświetlenia min. 1.200 lx. Jednocześnie informuję, że z uwagi na stożek natłotów dla lotniska w Legnicy całkowita wysokość masztów oświetleniowych nie może przekroczyć 43m – w załączeniu pismo OKS z dnia 17.09.2012r. W związku powyższym Zamawiający zmienia zapis w PHU na: „... całkowita wysokość każdego ze słupów oświetleniowych nie może przekraczać 43m...”

Pytanie nr 4:

Czy w zakresie wykonawcy będzie wymiana rozdzielni 20 kV na 5-cio polową w istniejącej stacji transformatorowej R-273-3 Stadion-Park?

Odpowiedź:

Nie, wymiana rozdzielni 20 kV na 5-polową w istniejącej stacji transformatorowej R-273-3 Stadion-Park zostanie zrealizowana przez jej właściciela, tj. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

Pytanie nr 5:

W instrukcji dla wykonawców p. 13.2 jest mowa o dysponowaniu:

- kierownikiem budowy : "osoba z uprawnieniami budowlanymi dla branży elektrycznej bez ograniczeń " Otóż kierownikiem budowy w takim zadaniu powinien być specjalista budowlanec, oczywiście z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, chociaż jego rola ogranicza się tylko do kierowania wykonaniem fundamentów i montażem konstrukcji masztów. Tu żądacie Państwo tylko aktualnych uprawnień i ubezpieczenia OC. Czy w tej sytuacji termin " kierownik budowy" nie powinno się zamienić na: "Kierownik robót" , który jest elektrykiem spełniającym wszystkie sformułowane przez Was wymagania oraz faktycznie kieruje całością zadania składającego się w 80% z prac elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy ogłoszenia oraz „Instrukcji dla Wykonawców” –Rozdział 2 siwz bez zmian. Osoba z uprawnieniami budowlanymi dla branży elektrycznej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, powinna i będzie kierownikiem budowy, bowiem faktycznie 80% prac składających się na realizację całości zadania-zamówienia to roboty elektryczne. Postawa prawna art. 18 ust 1 pkt 2) oraz art. 42 ust 1 ww. ustawy Prawo budowlane.

Pytanie nr 6:

Opierając się na podstawie rysunku- Geodezyjna inwentaryzacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, gazu, energii i oświetlenia- zamieszczonego przez Zamawiającego, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający uwzględnił wykorzystanie istniejącego rurarzu w celu doprowadzenia kabli do masztów oświetleniowych oraz pomiędzy istniejącą , a planowana stacją transformatorową?


Jeżeli tak to prosimy o doprecyzowanie, które odcinki są przewidziane do wykorzystania w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kanalizacja teleinformatyczna wraz z systemem studni kablowych – 1 rura Ø 160 mm wzdłuż trybun B, C i D w pasie chodnika przy murawie jest do wykorzystania w celu doprowadzenie kabli do masztów oświetleniowych. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie sprawdzenie drożności tych rur na całym biegu. Pozostały zakres rurarzu pod kable będzie musiał zaprojektować i wykonać wybrany w przetargu Wykonawca.

Wprowadzone niniejszym pismem uzupełnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Marek Białowas
(Sekretarz Miasta)