

Legnica, dnia 06.06.2013r.

IM.RZP.271.236.9.2013

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy realizacji zadania pn. „Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 – rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”.

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 – z późniejszymi zmianami) oraz pkt 25 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowiedź):

Zapytanie 1:

Nie ma możliwości otwierania skrzydeł górnych w oknach 2, 4, 12, 13, 25. Nie ma takiego okucia, które byłoby dostosowane do takiego kształtu okna.

Odpowiedź:

1. W oknach nr 2, 12, 13, 25 zamiast uchylu górnych kwater należy wprowadzić kwatery nieotwieralne z wkręcanym skrzydłem (tzw. FIX w skrzydle).
2. W oknie nr 7 górne dwie kwatery okrągłe należy wykonać jako FIX.
3. W oknach nr 4 górną, półokrągłą część należy wykonać jako uchylną w całości (uchyl na ślimieniu umieszczonym na wysokości i zgodnie z zasadą jak w projekcie). Podziały półokrągłej kwatery uchylnej muszą zapewniać wyraz plastyczny całego okna jak w projekcie – profilami kontynuującymi grubość i podziały z dolnej części okna (nie dopuszcza się zastosowania podziału szprosami o standardowej szerokości).

Zapytanie 2:

W oknach 4 i 7 zastosowano za wysokie skrzydła. Jak Zamawiający zamierza je otwierać? Poza tym w oknach 4 górne kwatery mają się uchylać za pomocą dźwigni. Nie ma takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

1. W oknach nr 4 i 7 należy zastosować głębsze ramiaki (zwiększony wymiar w kierunku prostopadłym do płaszczyzny okna) i zwiększoną do min. 5 szt. ilość zawiasów wysokich skrzydeł (oraz spełnić pozostałe warunki wymienione w projekcie – np. szprosy konstrukcyjne itp.).
2. Uchyl górnej kwatery okna (wykonanej wg zaleceń pkt 1c) należy wspomóc mechanicznie dźwignią odpowiednią dla naświetli uchylnych znajdujących się na znacznej wysokości od poziomu podłogi, np. w systemie TAKT Złotów, Hautau lub GU-Ventus.

Jednocześnie Zamawiający załącza ponownie zapisane na nowo w formacie pdf rysunki dokumentacji projektowej, na których część czcionek w opisach była nieczytelna.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia –modyfikuje treść „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz jak niżej :

- w pkt 30 ppkt 30.2

z : „ ... Nie otwierać przed 11.06.2013r. godz. 13.30”

na : „ ... Nie otwierać przed 11.06.2013r. godz. 10.30”

- w pkt 31

z : „ ... Ofertę należy złożyć (...) nie później niż do 11.06.2013r. godz. 13.00”

na : „ ... Ofertę należy złożyć (...) nie później niż do 11.06.2013r. godz. 10.00”

- w pkt 33

z : „ ... Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2013r. o godz. 13.30...”

na : „ ... Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2013r. o godz. 10.30...”

zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu” Biuletyn Zamówień Publicznych nr 89755-2013

z dnia 27.05.2013. - sekcja IV: PROCEDURA pkt IV.4.4).

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu:

- rysunki nr od PW-1 do PW-11 i PW-15.

Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)