



Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pl

EST/886/2013

Legnica, dnia 18.09.2013r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Bartomiej Dynowski ul. Batalionu Parasol 8/4 59-220 Legnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2013r., dotyczące "Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy", informujemy, że:


1. Pozytywnie opiniujemy projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy"
2. Na załączonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg sieci wod-kan, będącej w posiadaniu LPWiK S.A. Szczegółowe uwagi podano kolorem czerwonym na załączonym planie sytuacyjnym.
3. Na podstawie „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, dla celów eksploatacyjnych powinien być zagwarantowany swobodny dostęp i dojazd samochodami specjalistycznymi do w/w sieci kanalizacyjnej (a szczególnie do studni rewizyjnych) od strony pasa drogowego.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, sieci i przyłącza kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem należy wytyczyć, a w miejscach zbliżeń roboty ziemne wykonywać ręcznie.
5. Urządzenia na sieciach wod-kan tj.: zasuw, hydranty, włazy studni kanalizacyjnych i wodociągowych znajdujące się w obrębie prac ziemnych dostosować do projektowanej niweleży nawierzchni. Ewentualną wymianę skrzynek, zasuw i przyłączy oraz włączów studni kanalizacyjnych, uzgodnić ze służbami eksploatacyjnymi LPWiK S.A. Do regulacji poziomu włączów studni kanalizacyjnych zastosować wyłączenie cegły klinkierową lub pierścienie dystansowe (w złączeniu przesyłamy przykładową ofertę pierścieni dystansowych).
6. Należy uporządkować gospodarkę ściekową danego terenu odcinając istniejące zbędne przyłącza wod-kan. Przyłącza i wpusty zaślepić trwale np. korkiem betonowym w miejscu wpięcia do sieci.
7. Miejsca odcięcia przed zasypaniem podlega przeglądowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. Przeglądy planować po uprzednim pisemnym zgłoszeniu.
8. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić nasze przedsiębiorstwo z 7-mio dniowym wyprzedzeniem celem prowadzenia nadzoru z ramienia użytkownika sieci i przyłączy wod-kan.

Załącznik:

1. Egz. projektu zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem sieci wod.-kan.)
2. 1 egz. oferta firmy Ew inwest (pierścienie dystansowe do regulacji wysokości włączów studni kanalizacyjnych)

Otrzymują:

1. Adresat. + zat.
2. EST a/a + zat.
M.U.


DIREKTOR
ds. eksploatacji i technicznych

Marek Dziopa



AC 082
OM8

