MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa powstała z montażu sekcji w układzie "1965" o godłach:
452.321.2242, 452.321.2244.

Układ odniesienia KRONSTADT
Układ współrzędnych 1965

województwo dolnośląskie
powiat M. Legnica
miasto Legnica
obręb Taminów
ulica Złotoryjska
działka 465/5

Mapa zawiera granice zgodne z operatem ewidencji gruntów.

W zakresie opracowania nie wyklucza się istnienia sieci nie zgłoszonych do inwentaryzacji, oraz nie ustalono służebności.

Nr dz. zam. 4973 /2013
KERG 026201.1-0015/2013 Lp.064

Mapa aktualna na dzień: 3.10.2013

BIURO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH "GEODEZJA" Sp.C.
59-220 Legnica, ul. Lotnicza 5
NIP 691-19-[illegible]-[illegible] tel./fax [illegible]

3.10.2013
BUGIK "GEODEZJA" s.c.
mgr inż. Andrzej Ostrowski
GEODETA upr. zaśw.101/96
tel.86 279 19, kom.0502 259 836

Prezydent Miasta Legnicy
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Legnicy
Nr [illegible]
z dnia 07.10.2013
Z up. PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
[illegible]
Legnica, dn. 07.10.2013

Prezydent Miasta Legnicy
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Legnicy
Nr [illegible]
z dnia 07.10.2013
Z up. PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
[illegible]
Legnica, dn. 07.10.2013

OZNACZENIE	OPIS	j.m.	Ilość
	YAKY 4x25 mm² 0,6/1 kV – oświetlenie terenu	mb	729
	YAKY 4x25 mm² 0,6/1 kV relacja: szafka ZK1b-1P – szafka systemu parkingowego	mb	52
	YKYzo 3x2,5 mm² 0,6/1 kV w rurze osłonowej DVK 75 na całej długości – zasilanie oddzielne	mb	30
	YKYzo 3x2,5 mm² 0,6/1 kV w rurze osłonowej DVK 75 na całej długości – zasilanie biletomatu	mb	15
	YKYzo 3x2,5 mm² 0,6/1 kV w rurze osłonowej DVK 75 na całej długości – zasilanie terminala	mb	15
	YKYzo 3x2,5 mm² 0,6/1 kV w rurze osłonowej DVK 75 na całej długości – zasilanie automatu rozliczeniowego	mb	7
	oprawa oświetleniowa drogowa 8m typu SGS103 70W prod. Philips lub równoważna	kpl.	6
	oprawa oświetleniowa parkingu 8m typu SGS103 50W prod. Philips lub równoważna	kpl.	8
	oprawa oświetleniowa parkowa na słupie wys. 3,0m typu OCP-70B-PC/I 70W prod. Es-system lub równoważna	kpl.	2
	szafka systemu parkingowego	kpl.	1
	szafka SO	kpl.	1
	rura przepustowa SRS 75	mb	79,5
	rura przepustowa SRS 110	mb	32,5
	rura osłonowa DVK 75	mb	20,0
	rura osłonowa DVK 110	mb	3,0
	szafka SO Przejście do demontażu		
	nieczynne linie kablowe		

UWAGA: długości kabli podane łącznie z zapasem na ułożenie, zarobienie głowic oraz wprowadzeniem do złącz kablowych

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanych sieci kablowych oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi sieciami.
2. Całość robót związanych z budową projektowanych sieci kablowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
3. Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu.
4. O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi dokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
5. Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanych sieci kablowych.
6. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Ochrona przeciwporażeniowa:
Instalacje i urządzenia niskiego napięcia – układ TN-C – samoczynne wyłączenie zasilania

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI	69-200 Łagiewniki, ul.Bolesława Parysa 8/4, tel/fax 767 859 72 98 tel. 788 488 778
obiekt:	Oświetlenie drogi gminnej łączącej ulice Generała Władysława Andersa i ulice Jana Pawła II, oświetlenie parkingu oraz zasilanie systemu parkingowego
adres inwestycji	dz. nr 465, 467/5, 475, 1407, 1414, 1440 – obręb 0015 Taminów
inwestor:	GMINA LEGNICA Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przyrej upoważnienie budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. 7/LOD/95	
opracował:	mgr inż. Michał Niemiec	
temat rysunku:	PLAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	branża: elektryczna
data: 10.2013	arkusz: PB+PW	skala: 1:500	nr rysunku: 01/E