

Legnica dnia 20.09.2013r

DT-10 / 400 / 2181 / 2013

Usługi Projektowe „BIPROMAR”  
ul. Iwaszkiewicza 6  
59-300 Lubin

Uzgodnienie nr 19 / K / 2013

**Dotyczy: „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową przykanalików deszczowych do wpustów ulicznych w ulicy Orła Białego w Legnicy”**

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy informuje, że przedłożoną koncepcję zagospodarowania terenu dotyczącego inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową przykanalików deszczowych do wpustów ulicznych w ulicy Orła Białego w Legnicy” uzgadnia bez uwag przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Nie wnosimy uwag do trasy projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu pasa drogowego (ul. Orła Białego w Legnicy) objętego opracowaniem.
2. W ramach „uporządkowania” gospodarki deszczowej istniejące wpusty podłączone do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z LPWiK „przepiąć” do nowoprojektowanej i istniejącej w ul. Orła Białego kanalizacji deszczowej.
3. Przyjąć właściwą średnicę kanalizacji deszczowej Dn500 zamiast Dn350
4. Na wszystkich studniach w pasie drogowym zastosować włazy kanalizacyjne z 4 ryglami, z pokrywą typu BEGU, np. produkcji Stąporków Meier Sp. z o.o., klasy D400.
4. Usytuowanie wpustów deszczowych wykonać zgodnie z projektem branży drogowej. Projektowane wpusty wykonać z kręgów betonowych o średnicy Dn=500mm z osadnikiem. Włączenie wpustu wykonać przykanalikiem o średnicy Dn200. Zastosować wpusty ściekowe wyposażone w kosze do wyłapywania zanieczyszczeń wraz z kratą z żeliwa szarego typu uchylnego zatraskowego, z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Zastosować wpusty uliczne 400 x 600 z ¾ kołnierza, z zawiasem i rygłem, np. produkcji Stąporków Meier Sp. z o.o., nr kat. 824 365, klasy D400.
5. Do regulacji studni i wpustów zastosować pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.
6. Kanalizację wykonać z rur PE, PP, SN8. Należy zastosować jednolity system rur i kształtek produkowanych metodą wtrysku, wykonanego z litego materiału, posiadających Aprobatę Techniczną ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów)

Otrzymują:

1. Wnioskodawca + załącznik
2. UM Wydział Inwestycji Miejskich
3. DT-10 a/a + załącznik

Z-ca DYREKTORA

Zbigniew Szmał