

EST / 4010 / 111 / 2013

Legnica, dnia 09.09.2013r

USŁUGI PROJEKTOWE „BIPROMAR” ul. Iwaszkiewicza 6 59-300 Lubin

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2013r. w sprawie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla projektowanych dwóch źródeł ulicznych przewidywanych przy inwestycji pn.: „Przebudowa al. Orła Białego w Legnicy (...)”; - informujemy, że:


1. Zapewniamy dostawę wody w ilości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. „w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody” (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami).
2. Podłączenie przyłączy wodociągowych do projektowanych źródeł ulicznych może nastąpić do istniejącej sieci wodociągowej: Ø 100 lub 80 mm żel. w al. Orła Białego. Przebieg sieci naniesiono na załączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim. Przyłącze wodociągowe projektować z rur PE, PN-10. W projekcie należy wykazać sposób niezbędnego odwodnienia nadziemnej instalacji wodociągowej (ochrona przed przemarzaniem), w okresie jesienno-zimowym. W przypadku rozliczania zużycia wody z odczytu wodomierza, przy wpięciu do sieci wodociągowej (za zasuwą odcinającą) przewidzieć studzienkę wodomierzową, do której dla celów eksploatacyjnych powinien być zagwarantowany swobodny dostęp i dojazd samochodami służb eksploatacyjnych naszego przedsiębiorstwa od strony pasa drogowego. Za zaworem zestawu wodomierzowego od strony instalacji wodociągowej zastosować zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem (zawór antyskażeniowy).
3. Projekt przyłączy wodociągowych wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wodociągowych (formularz F-7.2.1./04) w 2 egz. przedłożyć do naszego przedsiębiorstwa celem uzgodnienia.
4. Wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego do posiadanej przez LPWiK S.A. sieci wodociągowej wykona nieodpłatnie LPWiK S.A. z jednoczesną informacją o terminie budowy przyłącza. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego również ponosi LPWiK S.A. Legnica. Wraz ze zleceniem wpięcia do sieci wodociągowej inwestor przedłoży zgodę ZDM w Legnicy na umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym. Ponadto inwestor jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i oznakowania drogi (jeżeli będzie to konieczne) lub zgłoszenie częściowego zajęcia pasa drogowego do Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy; oraz odtworzenia nawierzchni po zakończeniu robót. Odbiory zanikowe i końcowe powinny odbywać się przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.
5. Granicą własności i eksploatacji LPWiK S.A. będzie zasawa zabudowana na wpięciu przyłącza wodociągowego do sieci LPWiK S.A., a miejscem wydania rzeczy będzie zawór za wodomierzem głównym.
6. Po wykonaniu robót, uzyskaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, bądź poprzez Dział Laboratorium LPWiK S.A. i dopuszczeniu do eksploatacji przyłączy wodociągowych, inwestor lub użytkownik obiektu powinien zgłosić się do LPWiK S.A. celem zawarcia umowy na dostawę wody. Dotyczy to również dostawy wody na cele budowlane.
7. Powyższe warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2-ch lat od daty ich wystawienia.
8. W przypadkach zmiany przepisów, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydanych warunkach przyłączenia.
9. W okresie ważności warunków w przypadku faktycznych zmian dotyczących przyłączanych nieruchomości obowiązkiem wnioskodawcy jest wystąpienie o ich aktualizację.
10. Za brak wystąpienia o aktualizację i wynikłe z tego skutki odpowiedzialnością obciąża się wnioskodawcę.

Zal.:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)

Otrzymują:

1. Adresat + zal.
2. EST a/a + zal.
J.P.

dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

 Marek Dziopa